

**TARKASTUSPÖYTÄKIRJA NESTELAUHDUTTEISELLE KAAPPI- JA VAKIOILMASTOINTIKONEELLE**

TARKASTUSLIIKE: \_\_\_\_\_

YHTEYSTIEDOT: \_\_\_\_\_

TUKES nro. \_\_\_\_\_

TARKASTUSKOHDDE: \_\_\_\_\_

PÄIVÄMÄÄRÄ: \_\_\_\_\_

**KAAPPI- / VAKIOILMASTOINTIKONE**

laitteen positio \_\_\_\_\_

merkki: \_\_\_\_\_

malli: \_\_\_\_\_

kylmäaine: \_\_\_\_\_

käyttöönottovuosi: \_\_\_\_\_

sarjanumero: \_\_\_\_\_

**NESTEJÄÄHDYTIN**

laitteen positio \_\_\_\_\_

merkki: \_\_\_\_\_

malli: \_\_\_\_\_

käyttöönottovuosi: \_\_\_\_\_

sarjanumero: \_\_\_\_\_

**LAUHDUTINPIIRIN KIERTOPUMPUT**

laitteen positio \_\_\_\_\_

merkki: \_\_\_\_\_

malli: \_\_\_\_\_

käyttöönottovuosi: \_\_\_\_\_

sarjanumero: \_\_\_\_\_



## SUORITETUT MITTAUKSET

Kaappi- ja vakioilmastointikone	MITTARIPAIN [bar]	ABS. PAINE [bar]	LÄMPÖTILA [°C]
<b>Painemittaukset</b>			
- höyrystymispaine			
- lauhtumispaine			
<b>Lämpötilamittaukset</b>			
- imukaasun mitattu lämpötila			
- kuumakaasun mitattu lämpötila			

MITTARIPAIN

= painemittarin osoittama lukema [bar]

ABS. PAINE

= absoluuttinen paine [bar] = mittaripaine + 1

LÄMPÖTILA

= absoluuttista painetta vastaava kylmäainehöyryn lämpötila (taulukosta) tai mitattu lämpötila [°C]

	LÄMPÖTILA [°C]
<b>Ulko- olosuhteet</b>	
- ulkolämpötila	

	LÄMPÖTILA [°C]
<b>Kaappikone</b>	
- höyrystimelle tuleva ilma	
- höyrystimeltä lähtevä ilma	
- lauhduttimelle tuleva neste	
- lauhduttimelta lähtevä neste	

jäähdytettävän tilan lämpötila \_\_\_\_\_

lämmönsiirtoneste \_\_\_\_\_

lämmönsiirtonesteen pitoisuus (jäätymispiste): \_\_\_\_\_

	LÄMPÖTILA [°C]	SUhteellinen KOSTEUS [%]
<b>Vakioilmastointikone</b>		
- höyrystimelle tuleva ilma		
- höyrystimeltä lähtevä ilma		
- lauhduttimelle tuleva neste		
- lauhduttimelta lähtevä neste		

jäähdytettävän tilan lämpötila \_\_\_\_\_

jäähdytettävän tilan ilman suhteellinen kosteus \_\_\_\_\_

lämmönsiirtoneste \_\_\_\_\_

lämmönsiirtonesteen pitoisuus (jäätymispiste): \_\_\_\_\_

## KYLMAKONEISTON OHJAUSAUTOMATIIKAN ASETUSARVOT

	LÄMPÖTILA [°C]
<b>Kaappikone</b>	
- höyrystimeltä tuleva ilma	

	LÄMPÖTILA [°C]	SUhteellinen Kosteus [%]
<b>Vakioilmastointikone</b>		
- höyrystimeltä tuleva ilma		

## KÄYTETYT MITTAUSVÄLINEET

---

---

---

---

---

---

## MERKINTÄ HUOLTOKIRJAAN

	KYLLÄ	EI
Tarkastus merkitty huoltokirjaan		

Mittausten suorittajan allekirjoitus

---

Nimenselvennys

---